

# Ēkas energosertifikāts



REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS-ĒED-1-2020-87*  
DERĪGS LĪDZ *25.01.2030*

1. Ēkas veids *daudzdzīvokļu māja*

2.1 Adrese *Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Teodora Celma iela 14*

3.1 Ēkas daļa *-*

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums *46500050286001*

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks *pārdošana [ ], izīrēšana/iznomāšana [ ], brīvprātīgi [X], valsts/pašvaldības publiska ēka [ ]*

## 6. Ēkas raksturojums


Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1983

Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -

Stāvu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs

Kopējā platība: 1604.50 m<sup>2</sup> Aprēķina platība: 1200.30 m<sup>2</sup>

## 7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[ ] Nē[X]

## 8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts *Arnīs Auermanis*  
Reģistrācijas numurs *EA2-0084*

Datums <sup>3</sup> Paraksts <sup>3</sup>

Piezīmes: <sup>1</sup> Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

<sup>2</sup> Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m<sup>2</sup> gadā.

<sup>3</sup> Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

|                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>9. Ēkas norobežozošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients</b>                                                                                                                | $H_T/A_{apr}$ 1.71 W/(m²K)    |
|                                                                                                                                                                                               | $H_{TA}/A_{apr}$ 0.64 W/(m²K) |
| <i>H<sub>T</sub> un H<sub>TA</sub> – faktiskais un normatīvais ēkas norobežozošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā</i> |                               |

|                                                                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients</b>                                                                                  | $H_{Ve}/A_{apr}$ 0.51 W/(m²K) |
| <i>H<sub>Ve</sub> – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi</i> |                               |
| Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā                                                                                                | 0.00%                         |

| 11. Enerģijas uzskaitē un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās |                     |                       |           |           |                                    |             |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Kalendāra gads vai periods (no–līdz)                                  | Energonesējs        |                       |           | Apkurei   |                                    |             | Karstā ūdens apgādei |             |
|                                                                       | nosaukums           | uzskaitītais daudzums |           | kWh       | klimata korekcija kWh <sup>5</sup> | kWh/m² gadā | kWh                  | kWh/m² gadā |
|                                                                       |                     | <sup>4</sup>          | kWh       |           |                                    |             |                      |             |
| 2018                                                                  | Centralizētā apkure | 176266.00 kWh         | 176266.00 | 176266.00 | 176266.00                          | 146.85      | 0.00                 | 0.00        |
| 2017                                                                  | Centralizētā apkure | 166404.00 kWh         | 166404.00 | 166404.00 | 166404.00                          | 138.64      | 0.00                 | 0.00        |
| 2016                                                                  | Centralizētā apkure | 161239.00 kWh         | 161239.00 | 161239.00 | 161239.00                          | 134.33      | 0.00                 | 0.00        |

Piezīmes.

<sup>4</sup> Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ, kcal vai cita).

<sup>5</sup> Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patērīņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)</b>         |
| 1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2020-87-p.pdf) |
| 2) Aprēķinos izmantotie ievaddati (Energoaudita_parskats_Tcelma_14.pdf)                                    |

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. Neatkarīga eksperta apliecinājums</b>                                                                                                                                                                         |
| <i>Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis pašā, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.</i> |
| <div>Vārds uzvārds: Arnis Auermanis</div> <div>Reģistrācijas numurs: EA2-0084</div> <div>Paraksts <sup>6</sup></div> <div>Datums <sup>6</sup></div>                                                                  |

Piezīme. <sup>6</sup> Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.